

114年度臺中市大安區公所防汛設備  
保養、維護及操作搶險(開口契約)

04 月份保養紀錄

內容：紀錄表、照片

照片文件：一式三份

承包商：松崗水務有限公司

## 114 年度 3 英吋移動式抽水機維護保養紀錄表



機組編號	102-S007	引擎號碼	4313300162	保養日期	114 年 4 月 15 日
製造號碼	020055	儲放位置	大安區公所		

類別	檢查項目	檢查或維護狀況	備註(說明有無故障及修理情形)
維護保養及試運轉檢查項目	1. 引擎機油高度是否在上下之間	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2. 引擎機油油質是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 電瓶(電霸)電力是否充足	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4. 空氣濾清器是否乾淨、堪用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5. 柴油油位	8 分滿	
	6. 啟動前檢查泵浦內是否有加水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7. 檢查柴油濾清器有無阻塞、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8. 檢查燃油管路有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9. 檢查進、出水管有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	11. 泵浦內部異物及積水清洗	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12. 進水口逆止閥檢查及清潔	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13. 啟動前檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	14. 確認運轉中有無異音及異常震動現象	<input checked="" type="checkbox"/>	
	15. 停機後檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	16. 檢查機組外觀及各部位機件有無髒污、生鏽、掉漆	<input checked="" type="checkbox"/>	
	17. 機組外觀及各部位機件清潔、除鏽、補漆	<input checked="" type="checkbox"/>	

保養人員	林俊賢	松崗水務有限公司	 	大安區公所	陳永立
------	-----	----------	--	-------	-----

狀況代號 : V 正常或無異狀 C 添加、調整、修理或更換

※請務必以人工手寫方式紀錄，業務承辦人員親自簽名確認。



## 114 年度 3 英吋移動式抽水機維護保養紀錄表

機組編號	102-S008	引擎號碼	4313300172	保養日期	114 年 4 月 15 日
製造號碼	020056	儲放位置	大安區公所		

類別	檢查項目	檢查或維護狀況	備註(說明有無故障及修理情形)
維護保養及試運轉檢查項目	1. 引擎機油高度是否在上下之間	<input checked="" type="checkbox"/>	電霸建議欠電
	2. 引擎機油油質是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 電瓶(電霸)電力是否充足	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4. 空氣濾清器是否乾淨、堪用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5. 柴油油位	8 分滿	
	6. 啟動前檢查泵浦內是否有加水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7. 檢查柴油濾清器有無阻塞、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8. 檢查燃油管路有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9. 檢查進、出水管有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	11. 泵浦內部異物及積水清洗	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12. 進水口逆止閥檢查及清潔	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13. 啟動前檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	14. 確認運轉中有無異音及異常震動現象	<input checked="" type="checkbox"/>	
	15. 停機後檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	16. 檢查機組外觀及各部位機件有無髒污、生鏽、掉漆	<input checked="" type="checkbox"/>	
	17. 機組外觀及各部位機件清潔、除鏽、補漆	<input checked="" type="checkbox"/>	
	保養人員	林俊賢	

狀況代號 : V 正常或無異狀 C 添加、調整、修理或更換

※請務必以人工手寫方式紀錄，業務承辦人員親自簽名確認。



## 114 年度 3 英吋移動式抽水機維護保養紀錄表

機組編號	102-S009	引擎號碼	4313300182	保養日期	114 年 4 月 15 日
製造號碼	020057	儲放位置	大安區公所		
類別	檢查項目	檢查或維護狀況	備註(說明有無故障及修理情形)		
維護保養及試運轉檢查項目	1. 引擎機油高度是否在上下之間	<input checked="" type="checkbox"/>	電霸建議充電		
	2. 引擎機油油質是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>			
	3. 電瓶(電霸)電力是否充足	<input checked="" type="checkbox"/>			
	4. 空氣濾清器是否乾淨、堪用	<input checked="" type="checkbox"/>			
	5. 柴油油位	8 分滿			
	6. 啟動前檢查泵浦內是否有加水	<input checked="" type="checkbox"/>			
	7. 檢查柴油濾清器有無阻塞、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>			
	8. 檢查燃油管路有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>			
	9. 檢查進、出水管有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>			
	11. 泵浦內部異物及積水清洗	<input checked="" type="checkbox"/>			
	12. 進水口逆止閥檢查及清潔	<input checked="" type="checkbox"/>			
	13. 啟動前檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>			
	14. 確認運轉中有無異音及異常震動現象	<input checked="" type="checkbox"/>			
	15. 停機後檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>			
	16. 檢查機組外觀及各部位機件有無髒污、生鏽、掉漆	<input checked="" type="checkbox"/>			
	17. 機組外觀及各部位機件清潔、除鏽、補漆	<input checked="" type="checkbox"/>			
	保養人員	林俊賢			

狀況代號 : V 正常或無異狀 C 添加、調整、修理或更換

※請務必以人工手寫方式紀錄，業務承辦人員親自簽名確認。



## 114 年度 3 英吋移動式抽水機維護保養紀錄表

機組編號	105-S028	引擎號碼	4604900282	保養日期	114 年 9 月 15 日
製造號碼	050063	儲放位置	大安區公所		
類別	檢查項目	檢查或維護狀況	備註(說明有無故障及修理情形)		
維護保養及試運轉檢查項目	1. 引擎機油高度是否在上下之間	<input checked="" type="checkbox"/>			
	2. 引擎機油油質是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>			
	3. 電瓶(電霸)電力是否充足	<input checked="" type="checkbox"/>			
	4. 空氣濾清器是否乾淨、堪用	<input checked="" type="checkbox"/>			
	5. 柴油油位	8 分滿			
	6. 啟動前檢查泵浦內是否有加水	<input checked="" type="checkbox"/>			
	7. 檢查柴油濾清器有無阻塞、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>			
	8. 檢查燃油管路有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>			
	9. 檢查進、出水管有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>			
	11. 泵浦內部異物及積水清洗	<input checked="" type="checkbox"/>			
	12. 進水口逆止閥檢查及清潔	<input checked="" type="checkbox"/>			
	13. 啟動前檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>			
	14. 確認運轉中有無異音及異常震動現象	<input checked="" type="checkbox"/>			
	15. 停機後檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>			
	16. 檢查機組外觀及各部位機件有無髒污、生鏽、掉漆	<input checked="" type="checkbox"/>			
	17. 機組外觀及各部位機件清潔、除鏽、補漆	<input checked="" type="checkbox"/>			
	保養人員	林俊賢			

狀況代號 : V 正常或無異狀 C 添加、調整、修理或更換


※請務必以人工手寫方式紀錄，業務承辦人員親自簽名確認。



## 114 年度 3 英吋移動式抽水機維護保養紀錄表

機組編號	105-S029	引擎號碼	4604900292	保養日期	114 年 4 月 15 日
製造號碼	050064	儲放位置	大安區公所		

類別	檢查項目	檢查或維護狀況	備註(說明有無故障及修理情形)
維護保養及試運轉檢查項目	1. 引擎機油高度是否在上下之間	<input checked="" type="checkbox"/>	電霸建議充電
	2. 引擎機油油質是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 電瓶(電霸)電力是否充足	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4. 空氣濾清器是否乾淨、堪用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5. 柴油油位	8 分滿	
	6. 啟動前檢查泵浦內是否有加水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7. 檢查柴油濾清器有無阻塞、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8. 檢查燃油管路有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9. 檢查進、出水管有無破損、龜裂	<input checked="" type="checkbox"/>	
	11. 泵浦內部異物及積水清洗	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12. 進水口逆止閥檢查及清潔	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13. 啟動前檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	14. 確認運轉中有無異音及異常震動現象	<input checked="" type="checkbox"/>	
	15. 停機後檢查確認機組是否洩漏機油、燃油或水	<input checked="" type="checkbox"/>	
	16. 檢查機組外觀及各部位機件有無髒污、生鏽、掉漆	<input checked="" type="checkbox"/>	
	17. 機組外觀及各部位機件清潔、除鏽、補漆	<input checked="" type="checkbox"/>	

保養人員	林俊賢	松崗水務有限公司		大安區公所	陳永元
------	-----	----------	--	-------	-----

狀況代號 : V 正常或無異狀 C 添加、調整、修理或更換

※請務必以人工手寫方式紀錄，業務承辦人員親自簽名確認。



114 年度臺中市大安區公所防汛設備保養、維護及操作搶險 (開口契約)

四月份

時間：114 年 04 月 15 日


地點：大安區公所




102-S007-01-抽水機檢查前



102-S007-02-燃油油位檢查



102-S007-03-柴油濾清器檢查



102-S007-04-引擎潤滑油機油油位檢查



102-S007-05-空氣濾清器檢查



102-S007-06-油閥檢查



102-S007-07-抽水機試車前



102-S007-08-抽水機運轉中

114 年度臺中市大安區公所防汛設備保養、維護及操作搶險 (開口契約)

四月份

時間：114 年 04 月 15 日


地點：大安區公所




102-S008-01-抽水機檢查前



102-S008-02-燃油油位檢查



102-S008-03-柴油濾清器檢查



102-S008-04-引擎潤滑油機油油位檢查



102-S008-05-空氣濾清器檢查



102-S008-06-油閥檢查



102-S008-07-抽水機試車前



102-S008-08-抽水機運轉中

114 年度臺中市大安區公所防汛設備保養、維護及操作搶險（開口契約）

四月份

時間：114 年 04 月 15 日

地點：大安區公所




102-S009-01-抽水機檢查前



102-S009-02-燃油油位檢查




102-S009-03-柴油濾清器檢查



102-S009-04-引擎潤滑油機油油位檢查



102-S009-05-空氣濾清器檢查



102-S009-06-油閥檢查



102-S009-07-抽水機試車前



102-S009-08-抽水機運轉中

114 年度臺中市大安區公所防汛設備保養、維護及操作搶險 (開口契約)

四月份

時間：114 年 04 月 15 日

地點：大安區公所




105-S028-01-抽水機檢查前




105-S028-02-燃油油位檢查



105-S028-03-柴油濾清器檢查



105-S028-04-引擎潤滑油機油油位檢查



105-S028-05-空氣濾清器檢查



105-S028-06-油閥檢查



105-S028-07-抽水機試車前



105-S028-08-抽水機運轉中

114 年度臺中市大安區公所防汛設備保養、維護及操作搶險 (開口契約)

四月份

時間：114 年 04 月 15 日

地點：大安區公所



105-S029-01-抽水機檢查前



105-S029-02-燃油油位檢查



105-S029-03-柴油濾清器檢查



105-S029-04-引擎潤滑油機油油位檢查



105-S029-05-空氣濾清器檢查



105-S029-06-油閥檢查



105-S029-07-抽水機試車前



105-S029-08-抽水機運轉中